

здания не менее 2,7 метров в соответствии с СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП 2.08.02.89* «Общественные здания и сооружения», описание конструктивных элементов - фундамент здания на деревянных сваях, наружные капитальные стены из деревянного бруса, перегородки между комнатами капитальные.

Класс функциональной пожарной опасности объекта Ф 4.1.

II. Эвакуационные и аварийные пути выходы:

Размер эвакуационных выходов соответствует п 6.16 СНиП 21.01.97*

Размер путей эвакуации соответствует п 6.16 СНиП 21-01-97*

Внутренняя отделка путей эвакуации оштукатурена п 6.25 21-01-97*

Для отделки стен на путях эвакуации предусмотрена штукатурка и окраска водоэмульсионной краской, что соответствует п 6.25 21-01-97*

Эвакуация из здания осуществляется через 1 и 2 этаж наружу.

Из здания предусмотрены два эвакуационных выхода в соответствии с п. 6.12. СНиП 21.01.97*.

Высота эвакуационных выходов в свету - 2,5 м., ширина наружных дверей - 1200мм. имеет искусственное освещение на каждом эвакуационном выходе, двери эвакуационных выходов открываются наружу (от себя).

Маршевая пожарная лестница эвакуационного выхода 2 этажа соответствует СНиП 21.01.97*.

III. Пожарная сигнализация:

Здание оборудовано автономными пожарными извещателями, соответствующему требованиям НПБ 66. Извещатели установлены на потолке (п. 7.3.3. СНиП 31-01-2003).

IV. Наружное противопожарное водоснабжение находится на расстоянии 100 м от корпуса на территории ССОШ№1, имеется емкость на 200 куб., что соответствует требованиям п. 2.11 СНиП 2.04.02-89*.

V. Объем воды на наружное пожаротушение составляет 15 л.сек. в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* табл. 6

VI. Электрооборудование и освещение соответствует требованиям ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТ 30331.1/ГОСТ Р 50571.1).

VII. Электроустановка здания соответствует ПУЭ 1999 г. (6). ПУЭ 1999 Г. 7-е издание раздел 6,7 главы 7.1, 7.2, ПУЭ 2002 Г., 7-е издание раздел 1 главы 1.1, 1.2, 1.7, ПТЭЭП 2003 г.

VIII. Отопление здания предусмотрено водяное (прил. Б, табл. 1 СНиП 41-01-2003).

IX. Система вентиляции выполнена и естественным притоком, и удалением воздуха (п. 9.5 СНиП 31-01-2003).

X. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по ППР в РФ №390:

В здании МБУ ДО вывешены на видных местах:

- План эвакуации в случае пожара;
- Порядок действия в случае пожара;
- Правила пользования первичными средствами пожаротушения;
- Должностные инструкции сотрудников;
- Номера телефонов вызова пожарной охраны, ответственных лиц;
- Журнал прихода и ухода сотрудников и сдачи помещений под охрану.

Приказом директора МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" назначается ответственный за пожарную безопасность на объекте, обеспечивающий поддержание противопожарного режима.

Ведется распорядительная документация по пожарной безопасности.

Своевременное техническое обслуживание средств пожарной безопасности (проверка, перезарядка, замена, закупка).

(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

Настоящую декларацию разработал

Директор МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"

директор / Михайлов А. Н. /

(должность, фамилия, инициалы)

А.Н.

(подпись)

« » 20 г.